



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: пр. А. Невского, д. 69, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185030 телефон/факс: (8142) 78-01-49
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: karelia@szap.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 45-8429-4106/ПР**

г. Петрозаводск

«11» декабря 2017 г.

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.
Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления
Ростехнадзора № 45-8429/Рк от 17.11.2017.

Лицо, проводившее проверку:

- главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Республике Карелия Северо-Западного управления Ростехнадзора
Паянен Виктор Иванович.

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка - детский сад № 87 «Журавлик» (МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 87»), ИНН – 1001035583 ОГРН – 1031000001328.

При проведении проверки от МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 87» присутствовали:

- заместитель заведующего по АХР Ипатова Юлия Анатольевна,
- инженер-электрик (заместитель ответственного за электрохозяйство)
Цветинский Роман Сергеевич.

Дата, время, место проведения проверки: с 14 час. 00 мин. 01 декабря 2017 г. до 10 час. 00 мин. 11 декабря 2017 г. по адресу:

185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Станционная, д. 35.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 11 декабря 2017 г. № 45-8429-8664/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка - детский сад № 87 «Журавлик» предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок устранения нарушения
МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 87»			
1.	Не составлен и не утвержден перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, 1.4.3, 1.8.2 ПОТЭЭ, прил. 1	25.05.2018
2.	В перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, требующих присвоения I группы по электробезопасности не внесены изменения по следующим должностям: - делопроизводителя, - контрактного управляющего.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, 1.4.4, 1.8.2 ПОТЭЭ, прил. 1	25.05.2018
3.	С нарушением требований правил проведен инструктаж и присвоение I группы по электробезопасности 8-ми работникам учреждения (в период с 23.10. по 15.11.2017г.).	ПТЭЭП, п. 1.2.6, 1.4.4 ПОТЭЭ, прил. 1	25.05.2018
4.	На рабочем месте ответственного за электрохозяйство отсутствует общая однопроводная схема электроснабжения по учреждению.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, 1.5.18, 1.8.6	25.05.2018
5.	Не составлен и не утвержден список лиц, которым предоставлено право наблюдающего при производстве работ в электроустановках.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, 1.8.2 ПОТЭЭ, п. 5.10	25.05.2018
6.	В журнале учета и содержания средств защиты не указывается точная дата следующего испытания средств защиты.	ПТЭЭП, п. 1.2.6 ИПИСЗ	25.05.2018

		п. 1.4.2, прил. 1	
7.	Не обеспечен в соответствии с требованиями правил допуск к работам в электроустановках учреждения командированного персонала подрядных организаций (ООО «Петрохолод», ИП Емельченко Д.Ю., ООО «Карелспецавтоматика»): - не предоставлены сопроводительные письма от подрядных организаций, - не проведены вводный и первичный инструктажи на рабочем месте.	ПТЭЭП, п. 1.2.6 ПОТЭЭ, п. 46.1-46.4	25.05.2018
8.	Актом или письменным указанием руководителя не определены границы эксплуатационной ответственности с электротехническим персоналом подрядных организаций (ООО «Петрохолод», ИП Емельченко Д.Ю., ООО «Карелспецавтоматика»).	ПТЭЭП, п. 1.2.2, 1.2.6, 1.8.2	25.05.2018
9.	С нарушениями составлен и утвержден график ремонтов электроустановок на 2017 год.	ПТЭЭП, п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.3	25.05.2018
10.	Не предоставлены результаты прохождения периодического медицинского осмотра работников из числа электротехнического персонала.	ПТЭЭП, п. 1.2.2, 1.2.6 ПОТЭЭ, п. 2.2	25.05.2018
Техническое состояние.			
11.	Электрощитовая. На общей однолинейной схеме электроснабжения не указаны 2хКЛ-0,4 кВ от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности в КШ-1560 до ВРУ-0,4 кВ.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, 1.5.18, 1.8.3	25.05.2018
12.	Электрощитовая. В эл/щите ЩАО не обновлены надписи, указывающие группы присоединений.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, 2.2.20, 2.12.5	25.05.2018
13.	Электрощитовая. В эл/щите ВРУ на гр. № 8 по ф. «С» отсутствует защита (предохранитель) на отходящей линии к электрощиту ЩОА.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, 2.6.1-2.6.8	25.05.2018
14.	Прачечная. В электрощите 2ЩР не обновлены надписи, указывающие группы присоединений.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, 2.2.20	25.05.2018
15.	Пищеблок. В эл/щите ЩР-3 не указана группа присоединения на «электропри-	ПТЭЭП, п. 1.2.6,	25.05.2018

	вод к мясорубке».	2.2.20	
16.	В электрощитах не обновлены надписи, с указанием групп присоединений: ЩР-1 (гр. № 5), ЩО-1 (гр. № 12), ЩО-2 (гр. № 7, № 8), ЩО-3, ЩО-4.	ПТЭЭП, п. 1.2.6, 2.2.20, 2.12.5	25.05.2018
17.	В электрощитах ЩО-4 не обеспечено надежное крепление автоматического выключателя на гр. № 12.	ПТЭЭП, п. 1.2.6 ПУЭ, п. 1.1.20	25.05.2018
18.	Группы для пребывания детей. Установлены штепсельные розетки не имеющие защитного устройства, автоматически закрывающего гнезда розеток при вынутой вилке.	ПТЭЭП, п. 1.2.2, 1.2.6 ПУЭ, п. 6.6.30, 7.1.49	25.05.2018

Перечень использованных сокращений:

№	Полное наименование НТД	Год	Сокращение
1.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	2003	ПТЭЭП
2.	Правила устройства электроустановок, 6 и 7 изд.	1986-2003	ПУЭ
3.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	2003	ИПИСЗ
4.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	2013	ПОТЭЭ

Информировать Северо-Западное управление Ростехнадзора в письменном виде о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже чем раз в три месяца с момента получения Предписания).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридиче-

ское лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).


При проведении проверки от МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 87» присутствовали:

Заместитель заведующей по АХР


(подпись)

Ю.А. Ипатова

Инженер-электрик
(зам. ответственного за электрохозяйство)


(подпись)

Р.С. Цветинский

Подпись лица, проводившего проверку:


Гл. государственный инспектор


(подпись)

В.И. Паянен

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Заведующий МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 87» Примерова Е.А.

«11» декабря 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)