



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_und@10.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 769272, факс 769272, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_ptz@10.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ № 40/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского городского округа "Центр развития ребёнка – детский сад № 87 "Журавлик", ИНН 1001035583, ОГРН 1031000001328 юридический адрес: 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Станционная, д. 35, фактический адрес: 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Станционная, д. 35.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Карелия Пушкаревича Николая Станиславовича от "31" января 2022 года № 40, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 10220061000201611278.

в период с 03 февраля 2022 г. по 16 февраля 2022 г.

1) Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Карелия Самохваловым Юрием Васильевичем, младший лейтенантом внутренней службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие - внеплановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____

Заведующий МДОУ "Центр развития ребёнка - Детский сад № 87" Примерова Елена Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Ширина пути эвакуации при одностороннем открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м. (коридор 1-го этажа, ширина коридора от 1 м. до 1,35 м.; ширина дверного полотна — мед. кабинет 0,89 м., 2 двери зала — 0,94 м., процедурная — 0,82 м.)	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — ФЗ-123), ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 1.13130.2020 п. 4.3.4 «При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей, либо при двусторонним расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более; на ширину дверного полотна - при двусторонним расположении дверей...»; п. 5.1.2. «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.».	01.11.2022	
2.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м. (ширина выходов в свету составляет от 0,8 м.).	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 1.13130.2020 п. 5.1.2. «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.».	01.11.2022	
3.	Ширина лестничных маршей менее 1,35 м. (ширина лестничного	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 1.13130.2020 п. 4.4.1 «Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной	01.11.2022	

	марша составляет 1,0 м.)	для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на неё, но не менее: а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек;...»		
4.	Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии менее 1 м. от плоскости оконных проёмов (расстояние составляет 0,4 м.).	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 1.13130.2020 п. 4.4.7 «Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проёмов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI (EI) 30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проёмов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проёмов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения».	01.11.2022	
5.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м. (ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет 1 м. в коридоре 1-го этажа)	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 1.13130.2020 п. 5.1.2. «Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.».	01.11.2022	
6.	На наружной лестнице высота поручней менее 1,2 м. (выход у мед. Кабинета — 0,82 м., группа № 2).	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 1.13130.2020 п. 4.3.5 «...При высоте лестниц (в том числе размещённых в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просве-	01.11.2022	

		та между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.»		
7.	Допускается совместная прокладка соединительных линий сигнализации с линиями напряжением более 220 В (коридоры 1-го этажа, группы 2-го этажа)	ФЗ-123 ст.4, ч.4; ст.6, ч.1; Свод правил 6.13130.2020 п. 4.14 «Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке».	01.11.2022	
8.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на технические средства, функционирующие в составе АУПС и СОУЭ, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54 - «...На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем...».	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



Заведующий МДОУ "Центр развития ребёнка -
Детский сад № 87"
Примерова Елена Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Петрозаводску
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Карелия
Самохвалов Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



16.02.2022 г.